

Ryszard Biniak  
Radny Rady Miejskiej

Łobżenica, dnia 26 maja 2020 roku

Rada Miejska w Łobżenicy

**BURMISTRZ ŁOBŻENICY**

wpłynęło 26.05.2020, S.Biniak  
data podpis

## **INTERPELACJA**

Proszę o podanie czy była konsultowana z Państwową Strażą Pożarną dokumentacja projektowa na zadanie rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z remizą w m. Luchowo? Zgodnie z „wytycznymi projektowania strażnic OSP” szerokość bramy wjazdowej powinna wynosić minimum 350 cm, a wykonana brama zgodnie z projektem posiada wymiar w świetle ościeży 310 cm a po zamontowaniu bramy wymiar ten jest 300 cm. Ponadto zgodnie z w.w. wytycznymi szerokość boksu powinna wynosić 450 cm + po 50 cm wolnej przestrzeni co daje 550 cm, a projektant zaprojektował wymiar 466 cm.

  
Ryszard Biniak