

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W PILE**

Telefony:

- informacja o numerach

Wewnętrznych

- PPIS w Pile

- faks

- e-mail PSSE w Pile

- e-PUAP

- Sekcja HK

- e-mail

67 351-98-80

67 351-98-78

67 351-98-80

sekretariat@psse-pila.pl

/PSSEPILA/SkrytkaESP

67 351 98 85, 351 98 86 (67 351 98 79)

monitoring.wody@psse-pila.pl

al. Wojska Polskiego 43

64-920 Piła

NIP 764 21 29 905

REGON 570293265

BDO: 000127682

www.psse-pila.pl

ON-HK.9011.3.1.2021

26-12
[Signature]

UMG ŁOBZENICA

Oryginał/Kopia
Piła, dnia 10.02.2021r.

2021-02-15

Rej. 1690129
WPEŁNIŁ L U Z

09/16.02.21

Pan

Piotr Łosoś

**Burmistrz Miasta
i Gminy Łobżenica**

*ul. Sikorskiego 7
89-310 Łobżenica*

**OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY NA TERENIE MIASTA
I GMINY ŁOBŻENICA**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pile zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r., poz. 2294) przesyła ocenę obszarową za 2020 rok dotyczącą jakości wody sporządzoną w oparciu o sprawozdania z badań próbek wody pobranych z wodociągów miasta i gminy Łobżenica w ramach prowadzonego monitoringu kontrolnego i przeglądowego. Zaopatrzeniem w wodę na terenie miasta i gminy Łobżenica zajmuje się Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łobżenicy Sp. z o.o., który zarządza 4 wodociągami. Na terenie miasta Łobżenica znajduje również ujęcie indywidualne Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej wykorzystujące wodę do produkcji żywności.

wiepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

1.a Wykaz wodociągów, produkcja oraz liczba ludności zaopatrywanej w wodę.

- Zakład Gospodarki Komunalnej w Łobżenicy
wodociąg publiczny Łobżenica – produkcja 724m³/d, liczba ludności zaopatrywanej 6321 osób,
wodociąg publiczny Wiktorówko – produkcja 289m³/d, liczba ludności zaopatrywanej 1465 osób,
wodociąg publiczny Dźwierszno Wielkie – produkcja 274m³/d, liczba ludności zaopatrywanej 1120 osoby,
wodociąg publiczny Dębno – produkcja 189m³/d, liczba ludności zaopatrywanej 985 osoby.

1.b Wykaz ujęć indywidualnych wykorzystujących wodę jako część działalności handlowej oraz zaopatrujących budynki użyteczności publicznej.

- Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Łobżenicy
wodociąg zakładowy OSM Łobżenica - produkcja 204,8m³/d, ujęcie własne Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Łobżenicy, woda wykorzystywana na cele produkcyjne.

2. Sposoby uzdatniania wody

We wszystkich wodociągach zaopatrujących mieszkańców gminy Łobżenica oraz w ujęciu indywidualnym wykorzystującym wodę do produkcji żywności uzdatnianie wody prowadzone jest na 2 etapach: napowietrzanie wody oraz filtracja. Dezynfekcja wody prowadzona jest według potrzeb podchlorynem sodu.

3. Jakość wody przeznaczanej do spożycia przez ludzi.

Badania jakości wody prowadzone były zgodnie z harmonogramem pobierania próbek wody w zakresie monitoringu kontrolnego i przeglądowego w ramach kontroli urzędowej oraz kontroli wewnętrznej prowadzonej przez zarządcę.

Na podstawie sprawozdań z badań wody prowadzonych w ramach kontroli urzędowej oraz kontroli wewnętrznej na terenie miasta i gminy

Łobżenica w 2020r. w zarządzanych wodociągach nie stwierdzono przekroczeń wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody.

W wodociągu zakładowym Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Łobżenicy wykorzystującym wodę na cele produkcyjne nie stwierdzono przekroczeń wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody.

Jakość wody na terenie miasta i gminy Łobżenica za rok 2020 oceniono jako **przydatną do spożycia przez ludzi**. Woda bezpieczna dla zdrowia ludzkiego jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych oraz od substancji chemicznych w ilościach zagrażających zdrowiu.

Dane dotyczące wodociągu publicznego Łobżenica są raportowane do Komisji Unii Europejskiej.

Na podstawie sprawozdań z badań wody prowadzonych w ramach kontroli urzędowej oraz kontroli wewnętrznej prowadzonej przez zarządcę wodociągu zakładowego Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Łobżenicy jakość wody **oceniono jako przydatną do spożycia przez ludzi**.

4. Zgłoszone reakcje niepożądane związane ze spożyciem wody na terenie gminy Łobżenica.

W 2020r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pile nie odnotował niepożądanych reakcji związanych ze spożyciem wody przez konsumentów zaopatrywanych na terenie miasta i gminy Łobżenica.

5. Prowadzone postępowania administracyjne.

Nie prowadzono postępowania administracyjnego w stosunku do kontrolowanych podmiotów.

(HU/MK)

PAŃSTWOWY
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Pile
mar Danuta Kmiecik

