

RG-IZP.271.2.2019

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 38 ust. 2 w związku z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający informuję, iż:

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na nadzór inwestorski dla zadania inwestycyjnego pn: „Dostawa kruszywa betonowo - ceglanego oraz kruszywa łamanego”, opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 505298-N-2019 z dnia 2019-01-18 r., do Zamawiającego, złożono wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ), Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

Czy przy dostawie kruszywa łamanego 0/31,5 Zamawiający dopuszcza zastosowanie kruszywa wapiennego?

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający informuje, że nie jest dopuszczalne zastosowanie osadowych skał węglanowych (wapień) oraz materiału ziarnistego uzyskanego w wyniku mechanicznego rozdrobnienie kamienia polnego o frakcji 0-31,5 mm.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie przekruszonego kamienia polnego 0/31,5?

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający informuje, że nie jest dopuszczalne zastosowanie osadowych skał węglanowych (wapień) oraz materiału ziarnistego uzyskanego w wyniku mechanicznego rozdrobnienie kamienia polnego o frakcji 0-31,5 mm.

BURMISTRZ
Piotr Łosoś (1)