

GMINA ŁOBŻENICA
ul. Sikorskiego 7
89-310 ŁOBŻENICA
NIP 7642630261 REGON 570791201

Łobżenica, dnia 11.08.2020 r.

RG-IZP.271.4.2020

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 38 ust. 2 w związku z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający informuję, iż:

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Termomodernizacja budynków: Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica, Centrum Profilaktyki i Aktywności Społecznej w Łobżenicy, Przedszkola Publicznego w Łobżenicy i Szkoły Podstawowej w Dźwiersznie Małym”, opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 552678-N-2020 z dnia 2020-06-19r. do Zamawiającego, złożono wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ), Zamawiający udziela odpowiedzi:

dotyczy - „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW: URZĘDU MIEJSKIEGO GMINY ŁOBŻENICA, CENTRUM PROFILAKTYKI I AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ W ŁOBŻENICY, PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W ŁOBŻENICY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DŻWIERSZNIE MAŁYM”:

Pytanie 1:

Czy istniałaby możliwość wizji lokalnej w środę lub czwartek wszystkich obiektów dotyczących termomodernizacji (24-25.08.)?? (proszę o podanie terminów w jakich moglibyśmy się zjawić)

Odpowiedź 1:

Na obiektach Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica spotkanie może się odbyć 25 sierpnia o godz. 13:00. Na pozostałych obiektach spotkanie jest możliwe w proponowanym terminie z udziałem jedynie projektantów reprezentujących branżę budowlaną.

dotyczy – „TERMOMODERNIZACJA I PRZEBUDOWA BUDYNKU CENTRUM PROFILAKTYKI I AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ W ŁOBŻENICY”:

Pytanie 1:

W projekcie jest przewidziane ocieplenie z płyt styropianowych EPS 80-036 gr 16 cm natomiast kosztorys przewiduje wykonanie ocieplenia pod deską kompozytową ocieplenia z wełny mineralnej, które rozwiązanie przyjąć do wyceny?

Odpowiedź 1:

Należy przyjąć obydwie materiały. Ocieplenie z wełny jest przewidziane pod okładziną z kompozytu, natomiast styropian jest zaprojektowany w pozostałej części ścian.

BURMISTRZ
Piotr Łosoś (1)

Sporządził:
Michał Dobrowolski
tel: 67 286 81 29