

RG-IZP.271.7.2020

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 38 ust. 2 w związku z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający informuję, iż:

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa drogi gminnej gruntowej w miejscowości Trzeboń”, opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 568350-N-2020 z dnia 2020-07-30 r. do Zamawiającego, złożono wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ), Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie 1:

Czy na warstwę podbudowy Zamawiający dopuszcza użycie kruszywa wapiennego 0-31,5 mm?

Odpowiedź 1:

Jeżeli kruszywo wapienne 0-31,5 mm pochodzi lub zawiera minerały skałotwórcze takie jak margiel wapienny i dolomity, bądź wapień marglisty – to nie nadaje się do robót nawierzchniowych, ponieważ ulega rozpadowi pod wpływem czynników atmosferycznych.

BURMISTRZ
Piotr Łosoś (t)

Sporządził:
Michał Dobrowolski
tel: 67 286 81 30