

Łobżenica, dnia 15.09.2020 r.

RG-IZP.271.4.2020

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 38 ust. 2 w związku z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający informuję, iż:

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Termomodernizacja budynków: Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica, Centrum Profilaktyki i Aktywności Społecznej w Łobżenicy, Przedszkola Publicznego w Łobżenicy i Szkoły Podstawowej w Dźwiersznie Małym”, opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 552678-N-2020 z dnia 2020-06-19r. do Zamawiającego, złożono wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ), Zamawiający udziela odpowiedzi:

dotyczy – „Budynku Przedszkola Publicznego w Łobżenicy”

Pytanie 1:

W punkcie 2.9 opisu technicznego zapisano " projektuje się wyburzenie istniejących schodów i wymurowanie nowych betonowych obłożonych warstwą betonu płukanego... Na rysunkach architektonicznych zaznaczono - schody do przebudowy. Konieczność wykończenia stopni betonem płukanym zaznaczono tylko w odniesieniu do rampy dla niepełnosprawnych.

W SIWZ wskazano: remont wszystkich schodów zewnętrznych i piwnicznych (kamień płukany...) Podobnie w przedmiarach - poz.64 wskazano konieczność obłożenia schodów i rampy betonem płukanym. Jednak ilość w pozycji 64 przedmiarów skazuje na konieczność wykonania 56,9m² okładzin z betonu płukanego.

Zważywszy, że okładziny z betonu płukanego są bardzo drogie proszę o informację czy wszystkie niżej wymienione elementy wejść mają być obłożone tymi okładzinami. Proszę o korektę przedmiaru lub wskazanie, elementów do obłożenia.

- 1) wejście główne: stopnie, podstopnie, podest
- 2) wejście do piwnicy stopnie, podstopnie, podest
- 3) wejście na zaplecze kuchni: stopnie, podstopnie, podest
- 4) schody przy podjeździe - stopnie, podstopnie, podest, rampa podjazdu,
- 5) schody do sal - 3 szt.: stopnie, podstopnie, podest
- 6) schody boczne (od dziedzińca) stopnie, podstopnie, podest"

Odpowiedź 1:

Wszystkie schody zewnętrzne i rampy należy wykończyć płytami z betonu płukanego oraz wykonać warstwy zgodnie z przekrojem A-A na rysunku K-03.

BURMISTRZ
Piotr Łosoś (1)