

Łobżenica, dnia 24.08.2015r

IZP.271.4.2015

## ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 38 ust. 2 w związku z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2013r., poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający informuję iż:

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Fanianowo”, opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 208318 – 2015 z dnia 13.08.2015r., do Zamawiającego, złożono wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ), Zamawiający udziela odpowiedzi:

**Pytanie nr 1:** Czy Zamawiający mając na uwadze przywołane dokumenty w SST w szczególności WT 2 2010, a tym samym normy powołane min. PN-13108-1 Mieszanki mineralno – asfaltowe. Wymagania. Część 1: Beton asfaltowy dopuszcza stosowanie granulatu asfaltowego (do produkcji betonu asfaltowego), którego ilość w mieszance asfaltowej podlega weryfikacji zgodnie z zapisami PN-EN 13108-8 2007 „ Mieszanki mineralno - asfaltowe. Wymagania Część 8: Destrukt asfaltowy; co czyni go pełnowartościowym materiałem wsadowy, ustandaryzowany pod względem uziarnienia i przebadany zgodnie z właściwą normą. Dodatkowo zastosowanie każdorazowo potwierdzone jest oznaczeniami wymaganych parametrów gotowej mieszanki mineralno asfaltowej w badaniu typu, którego wyniki potwierdzają że właściwości oraz uziarnienie mieszanki mineralno asfaltowej są zgodne z SST Zamawiającego.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje iż, nie dopuszcza stosowanie granulatu asfaltowego do produkcji betonu asfaltowego, a tym samym do wykonania warstw konstrukcyjnych z mieszanek mineralno asfaltowych.

**BURMISTRZ**  
  
**Piotr Łosoś**

Sporządził:  
Sławomir Świeczkowski  
tel: 67 286 81 11