

Łobżenica, dnia 14.07.2016r

RG-IZP.271.7.2016

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 38 ust. 2 w związku z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający informuję iż:

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Przebudowa ulicy Targowej (boczna) w miejscowości Łobżenica”, opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 124795 – 2016 z dnia 07.07.2016r., do Zamawiającego, złożono wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ), Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

Prosimy o określenie jaki rodzaj kruszywa należy przyjąć do wykonania podbudowy zasadniczej drogi oraz wjazdów, gdyż dokumentacja przetargowa nie jest w tej kwestii jednoznaczna tj. wg dokumentacji technicznej podbudowę należy wykonać z kruszywa, wg. przedmiaru podbudowa powinna być z kruszywa łamanego, zaś wg STWIOR podbudowę będzie kruszywo łamane uzyskane w wyniku kruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczków albo ziarna żwiru większych od 8 mm.

W związku z powyższym proszę o udzielenie informacji, czy może być to np, kamień wapienny 0-31,5 i 31,5-63 lub destrukta betonowy powstały w wyniku obróbki materiału zastosowanego w budownictwie?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje iż, warstwę podbudowy należy wykonać, zgodnie z zapisami SIWZ oraz dokumentacja projektowa, tj. projektem budowlanym oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, czyli z kruszywa łamanego uzyskanego w wyniku kruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczków albo ziaren żwiru większych od 8 mm.

BURMISTRZ

Piotr Łosoś

Sporządził:
Sławomir Świeczkowski
tel: 67 286 81 29