

Łobżenica, dnia 14.02.2018r

RG-IZP.271.1.2018

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 38 ust. 2 w związku z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający informuję, iż:

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Budowa chodnika oraz ścieżki rowerowej w m. Łobżenica”, opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 515383-N-2018 z dnia 2018-02-07 r., do Zamawiającego, złożono wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ), Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie 1:

Montaż barierki U12a biało-czerwonej z poziomą poprzeczką wzdłuż ścieżki rowerowej na odcinku od km 0+035 do 0+050 – 15 mb (proszę o wskazanie długości barierki: 1500 czy 2000 mm)

Odpowiedź 1.

Zgodnie z projektem wykonawczym, rozdział VII, długość projektowanej barierki wynosi 1500mm.

Pytanie 2:

Umocnienie skarpy od strony ścieżki rowerowej płytami ażurowymi 60x40x8 na odcinku 0+035 do 0+050 – proszę podać powierzchnię umocnienia.

Odpowiedź 2.

Powierzchnia umocnienia skarpy płytami ażurowymi wynosi 21,00 m².

BURMISTRZ
Piotr Łosoś (1)

Sporządził:
Sławomir Świeczkowski
tel: 67 286 81 29